

RÉALISATIONS LES PLUS RÉCENTES

- * La ligne directrice de Santé Canada pour la teneur en radon est de 200 Bq/m³
- * Toutes nos installations garantissent un taux inférieur à 100 Bq/m³
- * Pour protéger nos clients de tout conflit d'intérêt, les mesures de radon sont effectuées par des firmes indépendantes

LOCALISATION	INITIAL (Bq/m ³)	POST-ATTÉNUATION (Bq/m ³)
Beloeil, rue Louise-Bernard	348	17
Mont-St-Hilaire, rue Abraham-Rémy	458	19
Mont-St-Hilaire, rue Des Galets	425	37
Mont-St-Hilaire, rue Des Plateaux	474	33
Mont-St-Hilaire, rue Des Plateaux	513	43
Mont-St-Hilaire, rue Des Plateaux	400	15
Mont-St-Hilaire, rue Desnoyers	254	55
Mont-St-Hilaire, rue Ernest-Choquette	231	27
Mont-St-Hilaire, rue Ernest-Choquette	250	48
Mont-St-Hilaire, rue Françoise-Loranger	219	29
Mont-St-Hilaire, rue Hébert	417	40
Mont-St-Hilaire, rue Jeannotte	890	26
Mont-St-Hilaire, rue Maricourt	483	33
Mont-St-Hilaire, rue Maricourt	490	24
Mont-St-Hilaire, rue Paul-Émile-Borduas	266	31
Mont-St-Hilaire, rue Paul-Émile-Borduas	503	25
Mont-St-Hilaire, rue Rabelais	344	35
Mont-St-Hilaire, rue Solange-Chaput-Rolland	289	37
Montréal (Ahuntsic), rue De Bretonvilliers	370	22
Oka, rue Des Pivoines	545	45
Otterburn Park, rue Comtois	877	47
Otterburn Park, rue Prince Albert	522	53
Outremont, rue Ducharme	624	32
Outremont, avenue Vimy	292	17
Plessisville, rue De La Coopérative	300	41
Plessisville, rue Lupien	2150	40
St-Basile-le-Grand, rue Sylvain	289	40
St-Charles-sur-Richelieu, Cr. Désautels	538	44
Ste-Julie, rue Huet	370	19
Ste-Julie, rue Lapointe	485	59
Westmount, avenue Upper Lansdowne	1006	51